

## 仕様書等に係る質問書

令和7年4月25日

日本年金機構  
会計・資産管理部

工事名：照明設備LED化工事(葛飾年金事務所)【南関東】

質問番号	質問箇所	質問内容	回答
1	照明器具	非常灯併用器具となっていますが、一般照明と埋込非常灯器具に変更してもよろしいでしょうか。	図面のとおりとします。
2	図面 E-7	図面には、○記号が記載されているのですが、数量が記載されていませんが、抜けていませんか。	更新対象外とします。
3	天井面の補修	器具形状が小さくなり、天井面の色むらが出た場合、塗装まで必要でしょうか。	不要です。
4	建築	概ね天井高はどのくらいでしょうか。足場を使わないと交換できないような所や、高所の交換箇所はありますか。	平面図のCHをご参照ください。なお、足場の設置は想定しておりません。
5	工事作業	工事車両の駐車台数は、3台以上の駐車は可能でしょうか。	可能です。ただし、本工事は図面E-05・工事実施条件での作業を想定しているため、平日は原則不可とします。

## 仕様書等に係る質問書

令和7年4月25日

日本年金機構  
会計・資産管理部

工事名: 照明設備LED化工事(葛飾年金事務所)【南関東】

質問番号	質問箇所	質問内容	回答
6	工事作業	資材置場に産廃コンテナ等を工事期間中設置してよろしいですか。	契約後、現地確認を実施のうえ可能であれば設置してよいこととします。