

## 仕様書等に係る質問書

令和8年1月28日

日本年金機構  
会計・資産管理部

工事名：照明設備LED化工事(半田年金事務所)【近畿】

質問番号	質問箇所	質問内容	回答
1	図面E-08	G14照明と同じ1400lmの器具が廃盤となるため、965lm・本体プラスチックとなる器具での使用でもよろしいか。	問題ございません。 G14照明において、類似のデザインのものであれば965mlの本体プラスチック製のものを同等品として使用することを可能とします。
2	図面E-08	I684:「LRS4F1-6-84-LN」は同等品「LRS15-6-80LA9」を使用してもよろしいか。	問題ございません。 I684照明において、「LRS15-6-80LA9」を同等品として使用することを可能とします。