

仕様書等に係る質問書

令和8年4月21日

日本年金機構
会計・資産管理部

工事名: 仮設トイレ設置工事(松戸年金事務所)【南関東】

質問番号	質問箇所	質問内容	回答
1	6. 工事仕様 (1)工事内容	カーポート撤去はしなくて作業可能だと思いますがよろしいでしょうか。	施工する上で支障がなければ撤去は不要です。
2	6. 工事仕様 (1)工事内容	屋外分電盤より電源引込をしようと思いますがよろしいでしょうか。	調査の上、容量等に問題がなければ屋外の分電盤も使用可能です。